

備註：

1. 本工程除另有說明外，均依照內政部「下水道用戶排水設備標準」及「建築技術規則」等相關法令規定施工。
2. 建築物內管及暫時排放管之設計及監造應由建築師或專業技師依「建築技術規則建築設備編一給水排水系統及衛生設備」之規定辦理簽證負責。
3. 核備書圖若涉建照變更，應逕向建管單位辦理。
4. 用戶預留管污水工程，應由登記合格之自來水管承裝商承裝。
5. 本工程於工程完竣時，須依「彰化縣污水下水道用戶排水設備標準作業程序」檢附竣工資料向彰化縣政府辦理污水下水道用戶排水設備竣工查驗之手續。
6. 除雨水管及透氣管外其他之污、雜排水管路室內外均採用橘紅色管施工。
7. 用戶預留管為避免管路堵塞不設存水彎；污排水內管應設存水彎、透氣管、清潔口設備。
8. 清潔口應保留四十五公分見方，陰井應保留六十公分見方以上之維護空間。
9. 雨污水管銜接至公共排水溝面，遭破壞之溝壁應予修復原狀，至於突出溝壁之管路以不超過「3cm」為原則。
10. 本工程於竣工時所有控制閥應掛牌標示。（有設計「控制閥」者專用。）
11. 污水排放之預留管及建築物內管路屬暗管配置者，施工中須拍照存證，於查驗時檢附備查。
12. 各樓版配管施工中須拍照存證，於查驗時檢附備查。